

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**  
**Управление надзорной деятельности**  
**Отделение надзорной деятельности по Абанскому району**  
**663740, Красноярский край, п. Абан ул. Горького, 2**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 217/1/1-33**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Абанская средняя общеобразовательная школа № 3»  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владелец собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 217 от 04.12.2012 года, главного государственного инспектора Абанского района по пожарному надзору Бикинина Д.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

**В период:**

“ 11 ”	декабря	20 12	г. с	10	час.	00	мин. до	13	час.	20	мин.	Продолжительность	3ч. 20м.
“ 12 ”	декабря	20 12	г. с	09	час.	30	мин. до	11	час.	50	мин.	Продолжительность	2ч. 20м.
“ 13 ”	декабря	20 12	г. с	09	час.	20	мин. до	12	час.	50	мин.	Продолжительность	3ч. 30м.

государственным инспектором Абанского района по пожарному надзору Чечура Н.Л., проведена плановая выездная проверка территории и находящихся на ней зданий и сооружений МБОУ «Абанская СОШ № 3» расположенных по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан ул. Степанова ба, совместно с директором МБОУ «Абанская СОШ № 3» Путинцевой Натальей Петровной и заместителем директора по АХЧ Денисовой М.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
217/1/1	В фойе (пом. 132), 1 этажа здания МБОУ Абанская СОШ расположенной по адресу п. Абан ул. Степанова ба, на стене установлены зеркала.	<b>Статья 6 (2) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности</b> 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных действующим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. <b>2.1.21 (3) В зданиях детских учреждений запрещается:</b> з) устанавливать зеркала и удерживать легкие двери на пути эвакуации;	15.04.2013г.
217/1/2	В помещении отдыха водителей в помещении гаража здания электростанции МБОУ Абанская СОШ №3 расположенной по адресу п. Абан ул. Степанова ба, эксплуатируется электрочайник.	<b>Статья 6 (2) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности</b> 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных действующим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. <b>2.1.21 (3) В зданиях детских учреждений запрещается:</b>	15.04.2013г.

		<p>ж) использовать электропровода, кабели, электроустановки, литиевые батареи и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения, за исключением специально оборудованных помещений;</p> <p><b>Статья 6 (2)</b> Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p><b>2.1.15 (3)</b> Двери (двери) чердачных и технических помещений (вспомогательных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрокабинок и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (дверях) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.</p>	15.04.2013г.
217/1/3	<p>На дверях помещения электрощитовой (пом. № 25), здания МБОУ Абанская СОШ №3 расположенной по адресу п. Абан ул. Степанова ба, отсутствуют надписи, определяющие место хранения ключей.</p>	<p><b>40 (1)</b> Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.</p> <p><b>Статья 6 (2)</b> Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p><b>2.3.13 (3)</b> Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не автоматизируются, все электроустановки (кроме токопроводящих) должны отключаться.</p>	15.04.2013г.
217/1/4	<p>В актовом зале (пом. № 19) на 3 этаже здания МБОУ Абанская СОШ №3 расположенной по адресу п. Абан ул. Степанова ба, по окончании рабочего времени не был обесточен диджейский пульт.</p>	<p><b>п.6 (1)</b> В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	15.04.2013г.
217/1/5	<p>В помещении кухни (пом. №100) на 1 этаже здания МБОУ Абанская СОШ №3 расположенной по адресу п. Абан ул. Степанова ба, руководитель организации не обеспечил наличие таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны</p>	<p><b>п.6 (1)</b> В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	15.04.2013г.
217/1/6	<p>В помещении склада столовой на 1 этаже здания МБОУ Абанская СОШ №3 расположенной по адресу п. Абан ул. Степанова ба, руководитель организации не обеспечил наличие таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны</p>	<p><b>п.6 (1)</b> В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	15.04.2013г.
217/1/7	<p>На дверях помещения склада столовой на 1 этаже здания МБОУ Абанская СОШ №3 расположенной по адресу п. Абан ул. Степанова ба, отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p><b>п. 20 (1)</b> Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	15.04.2013г.
217/1/8	<p>В помещении гаража здания электрокотельной МБОУ Абанская СОШ №3</p>	<p><b>п.6 (1)</b> В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером</p>	15.04.2013г.

	расположенной по адресу п. Абан ул. Степанова ба, руководитель организации не обеспечил наличие таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны	телефона для вызова пожарной охраны.	
217/1/9	На дверях помещении гаража здания электротельной МБОУ Абанская СОШ №3 расположенной по адресу п. Абан ул. Степанова ба, отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 (1). Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	15.04.2013г.
217/1/10	В помещении гаража отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности	п. 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением многоквартирных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), я владельцем которой на праве собственности или на ином законном основании находится объект (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правил, в том числе отдельно для каждого пожароопасного и пожаробезопасного помещения производственного и складского назначения.	15.04.2013г.
217/1/11	На объекте с массовым пребыванием людей (МБОУ Абанская СОШ №3) директор не обеспечил наличия нужного количества исправных электрических фонарей (2 фонаря на 568 чел.)	п. 38 (1) На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	15.04.2013г.
217/1/12	Не разработана специальная программа, для проведения противопожарного инструктажа с работниками, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в организации.	<b>Статья 6 (2)</b> Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. <b>ст. 25 (8)</b> Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным соответствующими руководящими федеральными органами исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным из решения задач в области пожарной безопасности.	15.04.2013г.
217/1/13	Специальная программа, для проведения противопожарного инструктажа с работниками, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в организации, не согласованна территориальным органом государственного пожарного надзора	<b>Статья 6 (2)</b> Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. <b>п. 53 (7)</b> Согласование специальных программ этих организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.	15.04.2013г.
217/1/14	Не разработана специальная программа, для проведения противопожарного инструктажа с работниками привлекаемыми к выполнению взрывопожароопасных работ.	<b>Статья 6 (2)</b> Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными	15.04.2013г.

	пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	
217/1/21	Директор МБОУ Абанская СОШ не обеспечил размещение в помещениях гаража МБОУ Абанская СОШ №3 расположенной по адресу п. Абан ул. Степанова ба, знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	пункт 14 (1) Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьями 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака" статьи 6 (7) В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на рабочих местах, в городских и пригородном транспорте, на воздушном транспорте при продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, организациях культуры, на территориях и в помещениях образовательных учреждений, в помещениях государственных органов власти, за исключением курения табака в специально отведенных местах для курения табака.	15.04.2013г.
217/1/22	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении школы разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы)	п. 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находится объект, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе отдельно для каждого пожароопасного и пожаробезопасного помещения производственного и складского назначения.	15.04.2013г.
217/1/23	Директор МБОУ Абанская СОШ №3 не организовал во 2 квартале 2012 года проведение проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта проверки	п. 61 (1) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противоподымной защиты, систем оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	15.04.2013г.
217/1/24	Директор МБОУ Абанская СОШ №3 не организовал в 4 квартале 2012 года проведение проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта проверки	п. 61 (1) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противоподымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	15.04.2013г.
217/1/25	С учащимися IV - XI классов один раз в учебную четверть во внеурочное время не проводятся занятия по изучению Правил пожарной безопасности.	Статья 6 (2) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 1.4(3) Руководитель детского учреждения обязан: С учащимися IV - XI классов один раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться занятия по изучению Правил пожарной безопасности, а с учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста - беседы по предупреждению пожара в школе и дома.	15.04.2013г.
217/1/26	Руководитель организации не осуществил проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций.	21(1) Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обвязок) строительных конструкций, сорочих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	15.04.2013г.
217/1/27	В помещении актового зала, 3 этажа здания МБОУ Абанская СОШ №3 расположенной по адресу п. Абан ул. Степанова	Статья 6 (2) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск	01.08.2013г.

	<b>ба, сценическое оформление не обработано огнезащитным составом.</b>	не превышает допустимые значения, установленные настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О технических регламентах», и нормативными документами по пожарной безопасности. <b>5.16 (3)</b> Все сгораемые декорации, сценические оформления, а также драпировки, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей обработку.	
217/1/28	<b>Проведение проверок исправности сетей наружного противопожарного водопровода (гидрантов) проводится 1 раз в год</b>	<b>55 (1)</b> Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	15.04.2013г.
217/1/29	<b>Проведение проверок исправности сетей внутреннего противопожарного водопровода (пожарный кран в помещении гаража) проводится 1 раз в год</b>	<b>55 (1)</b> Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	15.04.2013г.
217/1/30	<b>В соответствии с инструкцией завода-изготовителя директор не обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шибров, клапанов и др.) в воздуховодах.</b>	<b>49 (1)</b> В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шибров, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализацией или пожаропропускающими, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	15.04.2013г.
217/1/31	<b>Директором МБОУ Абанская СОШ №3 не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов.</b>	<b>50 (1)</b> Руководитель организации определяет период и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	15.04.2013г.
217/1/32	<b>Не проводятся работы, 1 раза в год с составлением соответствующего акта, по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов.</b>	<b>50 (1)</b> Руководитель организации определяет период и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие:	15.04.2013г.
217/1/33	<b>В школе средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны</b>	<b>п. 7 статьи 83 (2)</b> Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специализированное выносное устройство оповещения, а в зданиях классифицируемой пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и лица) транслирующей этот сигнал организации	01.08.2014г.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»
2	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3	Государственный комитет СССР по народному образованию ПРИКАЗ от 4 июля 1989 г. N 541 о введении в действие «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» (ППБ-101-89)
4	Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
5	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
6	Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
7	Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Абанского района  
по пожарному надзору Чечура Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 13 » 12 20 12 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)  
(подпись)

« 14 » 12 20 12 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



(должность, фамилия, инициалы)