

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности
Отделение надзорной деятельности по Абанскому району**

663740, Красноярский край, п. Абан ул. Горького, 2
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 234/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Абанская

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

средняя общеобразовательная школа №3

каждый раз по месту нахождения)

Во исполнение распоряжения № 234 от 20.10.2014 года государственного инспектора Абанского района по пожарному надзору Чечура Н.Л., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

В период:

“ 05 ” ноября 20 14 г. с 10 час. 40 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.20м.

“ 06 ” ноября 20 14 г. с 10 час. 10 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 0ч.50м.

государственным инспектором Абанского района по пожарному надзору Чечура Н.Л., проведена плановая выездная проверка территории и находящихся на ней зданий и сооружений Абанская СОШ №3 расположенных по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан ул. Степанова, 6а, совместно с директором Абанская СОШ №3 Путинцевой Натальей Петровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
234/1/1	<i>Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении школы разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации</i>	А.7.1(1) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководитель организации (индивидуальный предприниматель), а также физическое лицо не являющееся собственником или не являющееся основным владельцем объекта, умеренногабаритной территории и мерц пожарной безопасности и соответствующим требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, и в том числе объектам (за исключением индивидуальных жилых домов) пожарного назначения, осуществляющие и оказывающие услуги.	02.03.2015г.
234/1/2	<i>Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении аэража разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации</i>	А.7.1(1) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководитель организации (индивидуальный предприниматель), а также физическое лицо не являющееся собственником или не являющееся основным владельцем объекта, умеренногабаритной территории и мерц пожарной безопасности и соответствующим требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, и в том числе объектам (за исключением индивидуальных жилых домов) пожарного назначения, осуществляющие и оказывающие услуги.	02.03.2015г.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены

1) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Абанского района

по пожарному надзору Чечура Н.Л.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
по пожарному надзору)

«06» 14 20 14 г.

Предписание для исполнения получило:

(подпись)

« » 20 г.



директор СОЦН №3 Путинцева Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)